


Rozdzielnica TW1


UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ORAZ WYPOSAŻENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ:

- 1. Rozdzielnica naścienna, zamykana drzwiami typ RN55 o wymiarach 312x376 mm. (wys. x szer.).
- 2. Stopień ochrony IP43.
- 3. Rozmieszczenie aparatury na szynach "DIN".
- 4. Skrzynka w wykonaniu naściennym.
- 5. Aparaty stosowane w rozdzielnicach muszą posiadać obowiązujące atesty.
- 6. Na elewacji tablicy opisać jej symbol.
- 7. Przeznaczenie aparatów w rozdzielnicach opisać na płycie maskującej aparaty.

LEGENDA:

- 1. Regulator temperatury VIATERM ZKP



										
INWESTYCJA			TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA			ELEWACJA ROZDZIELNICY WENTYLATOROWEJ TW1		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02		MGR INŻ. ADAM POPŁAWSKI		SKALA:	-
					Podpis		Podpis		NR RYS.	E19b