

Izoluxy na: korytarz koło klatki schodowej

| O (x:-88.43 y:-36320.22 z:0.20) | Rodzaj oblicze | red. | Min. | Max. | min / r | min / max | r / max |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|
| Dx:0.60 Dy:0.34 | Horizontalne nat enie o wietl. (E) | 153 lux | 77 lux | 278 lux | 0.51 | 0.28 | 0.55 |

Rodzaj oblicze

Bezp. + Po r.(odbicie 7)

Skala 1/50

