

Izoluxy na: przedsionek pokoju biurowego

O (x:-73.61 y:-36318.31 z:0.85)	Rodzaj oblicze	red.	Min.	Max.	min / r	min / max	r / max
Dx:0.29 Dy:0.20	Horizontalne nat enie o wietl. (E)	372 lux	224 lux	494 lux	0.60	0.45	0.75

Rodzaj oblicze

Bezp. + Po r.(odbicie 7)

Skala 1/25

