



Warszawa 2016-06-30 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:

- 1. Prosimy o podanie obmiarów materiałów z części drugiej, które nie są ujęte w kosztorysie dotyczących remontu korytarza piwnicy i dawnej palarni.*
- 2. Prosimy o podanie obmiarów posadzek pomieszczeń rozdzielni elektrycznych (10 szt.) z części drugiej. Czy aby wykonać posadzki będzie konieczność demontażu rozdzielni (jeżeli są stojące) lub innych sprzętów.*
- 3. Czy w części czwartej w zakres zadania wchodzi również dostawa i montaż drzwi? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów wymaganych drzwi.*

Odpowiedzi:

1. Wymiary korytarza: 2,4m szerokość, 2,8m wysokość długość 57,8m na korytarzu mamy 18 sztuk drzwi do pomalowania, na suficie jest 10m² ubytków do uzupełnienia. Wymiary pomieszczenia palarni: szerokość 4,05m długość 3,75m wysokość 2,8m. Wymagane malowanie + wymiana oświetlenia, istniejący sufit – płyta czerwona gk.
2. Łączna powierzchnia posadzek w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych (10 szt.) to 110 m². Wymagane jest ew. zerwanie płytek PCV/wykładzin z części (górną 70%) posadzek rozdzielni).
3. Dostawa i montaż drzwi do uruchomienia kontroli dostępu w części 4 jest realizowana w ramach części 2 (projekt klatek) pozostałe drzwi do uruchomienia kontroli zostały już zainstalowane w latach ubiegłych.

Z poważaniem