



Warszawa 2020-07-23 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2020-07-23 otrzymaliśmy pytania dot. przetargu na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych (F1-208-03/20):

1. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej o maksymalnym poziomie hałasu emitowanego w maksymalnym zakresie do 51 dB?*
2. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej o maksymalnym poziomie hałasu emitowanego w maksymalnym zakresie do 42 dB?*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej przedstawionych zapytań:

Ad. 1 i 2

Zamawiający dopuszcza granicę tolerancji dotyczącą hałasu w wysokości do 2 dB różnicy w stosunku do wartości nominalnych określonych w SIWZ.

Z poważaniem,