



---

Warszawa 2016-06-30 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:

*1. Prosimy o podanie czy drzwi na końcach korytarza (zabezpieczone zamkiem EL461) nie wymagają dodatkowego zasilania do podtrzymania otwierania rygla niezależnego od zasilania do kontrolera?*

Odpowiedzi:

1. Tak drzwi zabezpieczone zamkiem EL461 wymagają dodatkowego zasilania gwarantowanego podtrzymującego funkcję rygla, niezależnego od zasilania kontrolera systemu kontroli dostępu.

Z poważaniem